



240812054072

检测报告

编号:ZFJC2606218

委托单位: 安达市源鑫水务有限责任公司

受检单位: 安达市源鑫水务有限责任公司

样品类别: 地下水

黑龙江省泽峰环保科技有限公司

2026年06月30日



说 明

- 1、本报告未加盖本公司检验检测专用章及骑缝章无效。
- 2、委托采样检测仅对当时工况和环境状况负责、自送样品仅对该样品负责。
- 3、未经本公司批准不得擅自复印报告中的部分内容。
- 4、如对本报告提出异议、请于收到报告之日起 15 日内向本公司提出。

名称：黑龙江省泽峰环保科技有限公司

地址：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路太湖北街（路）5 号创业大厦 8 单元 5 层

电话：0451-51842722

邮编：150000

一、概述

根据安达市源鑫水务有限责任公司委托要求,我对安达市源鑫水务有限责任公司地下水样品进行委托检测。

二、检测信息

委托单位	安达市源鑫水务有限责任公司		
受检单位	安达市源鑫水务有限责任公司		
地 址	黑龙江省绥化市安达市哈大齐工业走廊安达段综合启动区贝因美乳业北侧		
联 系 人	李战文	电话	13836704488
采样时间	2026.6.15	采样人员	张航、王成
接样时间	2026.6.15	接样人员	刘琦
分析时间	2026.6.15-2026.6.29	分析人员	卢晓艳、高珊珊等
分析地点	黑龙江省泽峰环保科技有限公司		

三、样品信息

本项目样品信息明细表见表 3-1。

表 3-1 样品信息明细表

样品类别	采样点位	样品编号	样品状态	检测项目
地下水	水源水	SZ26062180101	无色、透明、无异味	色度、臭和味、浊度、肉眼可见物、pH 值、钙和镁总量/总硬度、溶解性总固体、无机阴离子（硫酸根、氯离子）、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量/高锰酸盐指数、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数/细菌总数、无机阴离子[硝酸根（以 N 计）、亚硝酸根（以 N 计）]、氰化物、无机阴离子（氟离子）、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、挥发性有机物（三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯）、总α放射性、总β放射性、铍、硼、锑、钡、镍、钴、钼、银、铊、挥发性有机物（二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、三溴甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、氯苯、邻二氯苯、对二氯苯）、有机氯农药[三氯苯（总量）]、挥发性有机物（乙苯、二甲苯（总量）、苯乙烯）、硝基苯类化合物（2,4-二硝基甲苯、2,6-二硝基甲苯）、多环芳烃（萘、蒽、荧蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[a]芘）、多氯联苯（总量）、半挥发性有机物[邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯]、酚类化合物（2,4,6-三氯酚、五氯酚）、有机氯农药[六六六（总量）、γ-六六六（林丹）、滴滴涕（总量）、六氯苯、七氯]、15 种氯代除草剂（2,4-滴）、呋喃丹/克百威、涕灭威*、有机磷农药（敌敌畏、甲基对硫磷、马拉硫磷、乐果）、毒死蜱、百菌清、莠去津、草甘膦

注：“*”表示我实验室委托有该能力资质实验室出具，该实验室资质证书编号为 CMA230920340938。

四、检测方法及检测仪器

检测方法和仪器设备见表4-1。

表 4-1 检测方法及检测仪器

类别	项目	分析方法	仪器名称/编号	检出限
地下水	色度	水质 色度的测定 GB 11903-89 铂钴比色法	50ml 比色管	5 度
	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 6.1	—	—
	浊度	水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019	浊度计 /WGZ-20B/HLJZFSB270	0.3NTU
	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 7.1	—	—
	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	便携式 pH 计 /PHBJ-260/HLJZFSB193	—
	钙和镁总量/总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB 7477-87	50ml 滴定管 /HLJZFSB310	5mg/L
	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 11.1	电热鼓风干燥箱 /101-1A/HLJZFSB077 电子天平 /FA1204B/HLJZFSB235	—
	无机阴离子 (硫酸根)	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪 /ICS-1500/HLJZFSB368	0.018mg/L
	无机阴离子 (氯离子)	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪 /ICS-1500/HLJZFSB368	0.007mg/L
	铁	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪/Agilent 5110 ICP-OES /HLJZFSB369	0.01mg/L
	锰	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪/Agilent 5110 ICP-OES /HLJZFSB369	0.01mg/L
	铜	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪/Agilent 5110 ICP-OES /HLJZFSB369	0.04mg/L
	锌	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪/Agilent 5110 ICP-OES /HLJZFSB369	0.009mg/L
	铝	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪/Agilent 5110 ICP-OES /HLJZFSB369	0.009mg/L
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	紫外可见分光光度计 /T6 新世纪/HLJZFSB017	0.0003mg/L

类别	项目	分析方法	仪器名称/编号	检出限
地下水	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB 7494-87	紫外可见分光光度计 /T6 新世纪/HLJZFSB026	0.05mg/L
	高锰酸盐指数/耗氧量	水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原酸性滴定法 HJ 1445-2026	25ml 滴定管 /HLJZFSB311	0.4mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 /T6 新世纪/HLJZFSB026	0.025mg/L
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	紫外可见分光光度计 /T6 新世纪/HLJZFSB026	0.01mg/L
	钠	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪/Agilent 5110 ICP-OES /HLJZFSB369	0.03mg/L
	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 5.1	生化培养箱 /LRH-250F/HLJZFSB032	—
	菌落总数/细菌总数	水质 细菌总数的测定 平皿计数法 HJ 1000-2018	生化培养箱 /LRH-250F/HLJZFSB032	—
	无机阴离子[亚硝酸根 (以 N 计)]	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪 /ICS-1500/HLJZFSB368	0.005mg/L
	无机阴离子[硝酸根 (以 N 计)]	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪 /ICS-1500/HLJZFSB368	0.004mg/L
	氰化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 7.1	紫外可见分光光度计 /T6 新世纪/HLJZFSB026	最低检测质量浓度 0.002mg/L
	无机阴离子 (氟离子)	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪 /ICS-1500/HLJZFSB368	0.006mg/L
	碘化物	水质 碘化物的测定 离子色谱法 HJ 778-2015	离子色谱仪 /CIC-D120/HLJZFSB012	0.002mg/L
	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光光度计 /AFS-8520/HLJZFSB007	0.04μg/L
	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光光度计 /AFS-8520/HLJZFSB007	0.3μg/L
	硒	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光光度计 /AFS-8520/HLJZFSB007	0.4μg/L
	镉	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87	原子吸收分光光度计 /AA6880F/HLJZFSB008	1μg/L
	六价铬	地下水水质分析方法 第 17 部分：总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 DZ/T 0064.17-2021	紫外可见分光光度计 /T6 新世纪/HLJZFSB017	0.004mg/L

类别	项目	分析方法	仪器名称/编号	检出限
地下水	铅	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 14.1	原子吸收分光光度计 /AA6880F/HLJZFSB008	10μg/L
	挥发性有机物(三氯甲烷)	水质 挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法 HJ 810-2016	气相色谱/质谱联用仪 /GCMS-QP2010 SE /HLJZFSB004	1.1μg/L
	挥发性有机物(四氯化碳)			0.8μg/L
	挥发性有机物(苯)			0.8μg/L
	挥发性有机物(甲苯)			1.0μg/L
	总α放射性	水质 总α放射性的测定 厚源法 HJ 898-2017	双路低本底α/β测量仪 /FYFS-400X/HLJZFSB013	探测下限 0.043Bq/L
	总β放射性	水质 总β放射性的测定 厚源法 HJ 899-2017		探测下限 0.015Bq/L
	铍	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 23.3	电感耦合等离子体发射光谱仪/Agilent 5110 ICP-OES /HLJZFSB369	最低检测质量浓度 0.2μg/L
	硼	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪/Agilent 5110 ICP-OES /HLJZFSB369	0.01mg/L
	铈	水质 汞、砷、硒、铋和铈的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光光度计 /AFS-8520/HLJZFSB007	0.2μg/L
	钡	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪/Agilent 5110 ICP-OES /HLJZFSB369	0.01mg/L
	镍			0.007mg/L
	钴			0.02mg/L
	钼			0.05mg/L
	银			0.03mg/L
	铊	水质 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 748-2015	原子吸收分光光度计 /AA6880F/HLJZFSB008	0.03μg/L
	挥发性有机物(二氯甲烷)	水质 挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法 HJ 810-2016	气相色谱/质谱联用仪 /GCMS-QP2010 SE /HLJZFSB004	0.6μg/L
	挥发性有机物(1,2-二氯乙烷)			0.8μg/L
	挥发性有机物(1,1,1-三氯乙烷)			0.8μg/L
	挥发性有机物(1,1,2-三氯乙烷)			0.9μg/L
	挥发性有机物(1,2-二氯丙烷)	水质 挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法 HJ 810-2016	气相色谱/质谱联用仪 /GCMS-QP2010 Plus /HLJZFSB094	0.8μg/L
	挥发性有机物(三溴甲烷)			0.9μg/L

类别	项目	分析方法	仪器名称/编号	检出限
地下水	挥发性有机物(氯乙烯)	水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 810-2016	气相色谱/质谱联用仪 /GCMS-QP2010 Plus /HLJZFSB094	0.7µg/L
	挥发性有机物(1,1-二氯乙烯)			1.3µg/L
	挥发性有机物(1,2-二氯乙烯)			0.5µg/L
	挥发性有机物(三氯乙烯)			0.8µg/L
	挥发性有机物(四氯乙烯)			0.8µg/L
	挥发性有机物(氯苯)			1.0µg/L
	挥发性有机物(邻二氯苯)			0.9µg/L
	挥发性有机物(对二氯苯)			0.8µg/L
	有机氯农药 [三氯苯(总量)]	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014	气相色谱/质谱联用仪 /GCMS-QP2010 Plus /HLJZFSB094	0.046µg/L
	挥发性有机物(乙苯)	水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 810-2016	气相色谱/质谱联用仪 /GCMS-QP2010 Plus /HLJZFSB094	1.0µg/L
	挥发性有机物(二甲苯(总量))			0.8µg/L
	挥发性有机物(苯乙烯)			0.8µg/L
	硝基苯类化合物(2,4-二硝基甲苯)	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	气相色谱/质谱联用仪 /GCMS-QP2010 Plus /HLJZFSB094	0.05µg/L
	硝基苯类化合物(2,6-二硝基甲苯)			0.05µg/L
	多环芳烃(萘)	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	高效液相色谱仪 /LC-16/HLJZFSB011	0.011µg/L
	多环芳烃(蒽)			0.005µg/L
	多环芳烃(荧蒹)			0.002µg/L
	多环芳烃(苯并[b]荧蒹)			0.003µg/L
	多环芳烃(苯并[a]芘)			0.004µg/L
	多氯联苯(总量)	水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ 715-2014	气相色谱/质谱联用仪 /GCMS-QP2010 Plus /HLJZFSB094	2.1ng/L
	半挥发性有机物 [邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯]	生活饮用水标准检验方法 第8部分: 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B	气相色谱/质谱联用仪 /GCMS-QP2010 Plus /HLJZFSB094	最低检测质量浓度 0.053µg/L

类别	项目	分析方法	仪器名称/编号	检出限
地下水	酚类化合物 (2,4,6-三氯酚)	水质 酚类化合物的测定液液 萃取/气相色谱法 HJ 676-2013	气相色谱仪 9790plus/HLJZFSB006	1.2μg/L
	酚类化合物(五氯 酚)			1.1μg/L
	有机氯农药[六六 六(总量)]	水质 有机氯农药和氯苯类化 合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014	气相色谱/质谱联用仪 /GCMS-QP2010 SE /HLJZFSB004	0.060μg/L
	有机氯农药[γ-六 六六(林丹)]			0.025μg/L
	有机氯农药[滴滴 涕(总量)]	水质 有机氯农药和氯苯类化 合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014	气相色谱/质谱联用仪 /GCMS-QP2010 SE /HLJZFSB004	0.048μg/L
	有机氯农药(六氯 苯)			0.043μg/L
	有机氯农药(七 氯)			0.042μg/L
	15种氯代除草剂 (2,4-滴)	水质 15种氯代除草剂的测定 气相色谱法 HJ 1070-2019	气相色谱仪 /9790plus/HLJZFSB006	0.2μg/L
	呋喃丹/克百威	生活饮用水标准检验方法 第 9部分:农药指标) GB/T 5750.9-2023 18.1	高效液相色谱仪 /LC-16/HLJZFSB011	最低检测质 量浓度 0.125μg/L
	涕灭威*	GB/T 23214-2008	—	0.0001μg/L
	有机磷农药(敌敌 畏)	水质 28种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 1189-2021	气相色谱/质谱联用仪 /GCMS-QP2010 Plus /HLJZFSB094	0.4μg/L
	有机磷农药(甲基 对硫磷)			0.4μg/L
	有机磷农药(马拉 硫磷)			0.5μg/L
	有机磷农药(乐 果)			0.4μg/L
	毒死蜱	生活饮用水标准检验方法 第 9部分:农药指标 GB/T 5750.9-2023 19.1	气相色谱仪 /9790plus/HLJZFSB006	最低检测质 量浓度 2μg/L
	百菌清	水质 百菌清和溴氰菊酯的测 定气相色谱法 HJ 698-2014	气相色谱仪 /9790plus/HLJZFSB006	0.07μg/L
	莠去津	水质 阿特拉津的测定 高效 液相色谱法 HJ 587-2010	高效液相色谱仪 /LC-16/HLJZFSB011	0.08μg/L
	草甘膦	水质 草甘膦的测定 高效液相 色谱法 HJ 1071-2019	高效液相色谱仪 /LC-16/HLJZFSB011	2μg/L

五、检测结果

检测结果见表 5-1。

表 5-1 检测结果

检测项目	检测结果	限值	单位
色度	5L	≤15	度

检测项目	检测结果	限值	单位
臭和味	无	无	—
浊度	2.5	≤ 3	NTU
肉眼可见物	无	无	—
pH 值	7.1 (水温: 7.5℃)	$6.5 \leq \text{pH} \leq 8.5$	无量纲
钙和镁总量/总硬度	345	≤ 450	mg/L
溶解性总固体	519	≤ 1000	mg/L
无机阴离子 (硫酸根)	22.8	≤ 250	mg/L
无机阴离子 (氯离子)	14.4	≤ 250	mg/L
铁	0.14	≤ 0.3	mg/L
锰	0.12	≤ 0.10	mg/L
铜	0.04L	≤ 1.00	mg/L
锌	0.009L	≤ 1.00	mg/L
铝	0.009L	≤ 0.20	mg/L
挥发酚	0.0003L	≤ 0.002	mg/L
阴离子表面活性剂	0.05L	≤ 0.3	mg/L
耗氧量/高锰酸盐指数	0.4L	≤ 3.0	mg/L
氨氮	0.098	≤ 0.50	mg/L
硫化物	0.01L	≤ 0.02	mg/L
钠	120	≤ 200	mg/L
总大肠菌群	<2	≤ 3.0	MPN/100mL
细菌总数/菌落总数	12	≤ 100	CFU/mL
无机阴离子[硝酸根 (以 N 计)]	0.004L	≤ 20.0	mg/L
无机阴离子亚[硝酸根 (以 N 计)]	0.005L	≤ 1.00	mg/L
氰化物	0.002L	≤ 0.05	mg/L
氟化物	0.467	≤ 1.0	mg/L
碘化物	0.002L	≤ 0.08	mg/L
汞	0.00004L	≤ 0.001	mg/L

检测项目	检测结果	限值	单位
砷	0.0020	≤0.01	mg/L
硒	0.0004L	≤0.01	mg/L
镉	0.001L	≤0.005	mg/L
铅	0.010L	≤0.01	mg/L
六价铬	0.004L	≤0.05	mg/L
挥发性有机物 (三氯甲烷)	1.1L	≤60	μg/L
挥发性有机物 (四氯化碳)	0.8L	≤2.0	μg/L
挥发性有机物 (苯)	0.8L	≤10.0	μg/L
挥发性有机物 (甲苯)	1.0L	≤700	μg/L
总α放射性	0.043L	≤0.5	Bq/L
总β放射性	0.015L	≤1.0	Bq/L
铍	0.0002L	≤0.002	mg/L
硼	0.04	≤0.50	mg/L
铈	0.0002L	≤0.005	mg/L
钡	0.11	≤0.70	mg/L
镍	0.007L	≤0.02	mg/L
钴	0.02L	≤0.05	mg/L
钼	0.05L	≤0.07	mg/L
银	0.03L	≤0.05	mg/L
铊	0.00003L	≤0.0001	mg/L
挥发性有机物 (二氯甲烷)	0.6L	≤20	μg/L
挥发性有机物 (1,2-二氯乙烷)	0.8L	≤30.0	μg/L
挥发性有机物 (1,1,1-三氯乙烷)	0.8L	≤2000	μg/L
挥发性有机物 (1,1,2-三氯乙烷)	0.9L	≤5.0	μg/L
挥发性有机物 (1,2-二氯丙烷)	0.8L	≤5.0	μg/L
挥发性有机物 (三溴甲烷)	0.9L	≤100	μg/L

检测项目	检测结果	限值	单位
挥发性有机物 (氯乙烯)	0.7L	≤5.0	μg/L
挥发性有机物 (1,1-二氯乙烯)	1.3L	≤30.0	μg/L
挥发性有机物 (1,2-二氯乙烯)	0.5L	≤50.0	μg/L
挥发性有机物 (三氯乙烯)	0.8L	≤70.0	μg/L
挥发性有机物 (四氯乙烯)	0.8L	≤40.0	μg/L
挥发性有机物 (氯苯)	1.0L	≤300	μg/L
挥发性有机物 (邻二氯苯)	0.9L	≤1000	μg/L
挥发性有机物 (对二氯苯)	0.8L	≤300	μg/L
有机氯农药 [三氯苯(总量)]	0.046L	≤20.0	μg/L
挥发性有机物 (乙苯)	1.0L	≤300	μg/L
挥发性有机物 [二甲苯(总量)]	0.8L	≤500	μg/L
挥发性有机物 (苯乙烯)	0.8L	≤20.0	μg/L
硝基苯类化合物 (2,4-二硝基甲苯)	0.05L	≤5.0	μg/L
硝基苯类化合物 2,6-二 硝基甲苯)	0.05L	≤5.0	μg/L
多环芳烃(萘)	0.011L	≤100	μg/L
多环芳烃 (蒽)	0.005L	≤1800	μg/L
多环芳烃 (荧蒽)	0.002L	≤240	μg/L
多环芳烃 (苯并[b]荧蒽)	0.003L	≤4.0	μg/L
多环芳烃 (苯并[a]芘)	0.004L	≤0.01	μg/L
多氯联苯(总量)	0.0021L	≤0.50	μg/L
半挥发性有机物 [邻苯二甲酸二 (2-乙基己基)酯]	0.053L	≤8.0	μg/L
酚类化合物(2,4,6-三氯 酚)	1.2L	≤200	μg/L
酚类化合物(五氯酚)	1.1L	≤9.0	μg/L
有机氯农药 [六六六(总量)]	0.060L	≤5.00	μg/L

检测项目	检测结果	限值	单位
有机氯农药 [γ-六六六（林丹）]	0.025L	≤2.00	μg/L
有机氯农药 [滴滴涕（总量）]	0.048L	≤1.00	μg/L
有机氯农药 （六氯苯）	0.043L	≤1.00	μg/L
有机氯农药 （七氯）	0.042L	≤0.40	μg/L
15 种氯代除草剂 （2,4-滴）	0.2L	≤30.0	μg/L
呋喃丹/克百威	0.125L	≤7.00	μg/L
涕灭威*	0.0001L	≤3.00	μg/L
有机磷农药（敌敌畏）	0.4L	≤1.00	μg/L
有机磷农药（甲基对硫 磷）	0.4L	≤20.0	μg/L
有机磷农药（马拉硫磷）	0.5L	≤250	μg/L
有机磷农药（乐果）	0.4L	≤80.0	μg/L
毒死蜱	2L	≤30.0	μg/L
百菌清	0.07L	≤10.0	μg/L
莠去津	0.08L	≤2.00	μg/L
草甘膦	2L	≤700	μg/L

注：“L”表示小于检出限或最低检测质量浓度。

限制来源：GB/T 14848-2017 《地下水质量标准》 表 1 III 类、表 2 III 类。

以下无正文

报告编写: 薛凤志

审 核: 李二加

批 准: 杨 瑞 军

未经本公司书面批准、不得部分复制报告

黑龙江省泽峰环保科技有限公司

签发日期: 2026 年 06 月 30 日

