CMA
250812050254

HTC·汉科检测
HANKE TESTING

监 测 报 告

报告名称：委托监测

委托单位：绥化市安达生态环境局

受检单位：道西安达水厂

监测类别：集中供水

大庆汉科检测有限公司

2026 年 07 月 31 日

地址：大庆市让胡路区大庆经济技术开发区开元大街 1-7 号楼（数字经济产业园 H 栋）8 楼整层

联系电话：0459-5055007 联系电话：18346612277

扫描全能王 创建

说　明

1、本报告页码齐全并加盖检验检测专用章及骑缝章后生效；

2、本报告无签发人签字无效，无检验检测专用章无效；

3、未经本公司许可，不得复印本报告中部分内容；

4、未经本公司许可，不得将此报告作为商业用途宣传；

5、本报告仅对本次样品报告结果的符合性负责，委托单位送样检测本公司仅对样品检测结果负责，不对样品信息及来源负责；

6、若报告未加盖CMA资质章，则本报告仅提供客户参考，不具有对社会的证明作用；

7、如对本报告提出异议，在收到报告之日起7个工作日内向本公司提出，逾期不提出的，视为认可该报告。

扫描全能王 创建

一、基本情况

受绥化市安达生态环境局委托我公司于2026年06月26日对道西安达水厂的地下水进行了监测，根据委托方的相关要求及相关规定，确定本次监测项目、监测点位。

二、监测内容

1、地下水

监测项目：色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、pH值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷（氯仿）、四氯化碳、苯、甲苯、硼、锑、镍、钼、二氯甲烷、1，2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1，2-二氯丙烷、氯乙烯、1，1-二氯乙烯、1，2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、氯苯、邻二氯苯、对二氯苯、乙苯、二甲苯（总量）、苯乙烯、萘、蒽、荧蒽、苯并(b)荧蒽、苯并(a)芘、芴去津、三溴甲烷、三氯苯（总量）、铍、钡、钴、银、三溴甲烷；*总α放射性、*总β放射性、*铊、*2,4-二硝基甲苯、*2,6-二硝基甲苯、*多联氯苯（总量）、*邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、*2,4,6-三氯酚、*五氯酚、*2,4-滴、*克百威、*涕灭威、*敌敌畏、*甲基对硫磷、*马拉硫磷、*乐果、*毒死蜱、*百菌清、*草甘膦、*六六六（总量）、*γ-六六六（林丹）、*六氯苯、*滴滴涕（总量）、*七氯；

监测点位：道西安达水厂。

扫描全能王 创建

三、监测项目、分析方法及分析仪器信息

表 1 地下水分析方法及仪器信息

监测项目	分析方法	仪器名称/型号	仪器编号	方法检出限
色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（4.1）	精密电子天平 FA2004B	YQ-001	5 度
臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 （ 6.1 嗅气和尝味法）	-	-	-
浑浊度	水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019	台式浊度仪 WGZ-1A	YQ-055	0.3 NTU
肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 （7.1 直接观察法 ）	-	-	-
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	pH 水质检测笔 pH06	YQ-111	-
总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB 7477-87	滴定管 25ml	YQ-047	0.05 mmol/L
溶解性总固体	地下水质分析方法 第 9 部分：溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T 0064.9-2021	精密电子天平 MH224 电热恒温水浴锅 DK-98-1 型	YQ-006 YQ-126	-
硫酸盐	水质 无机阴离子（F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}）HJ 84-2016	离子色谱仪 CIC-100	YQ-115	0.018 mg/L
氯化物	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (5.1 硝酸银容量法)	滴定管 25mL	YQ-047	1.0mg/L
铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-89	原子吸收分光光度计 AGF型/GF-990	YQ-024	0.03 mg/L

扫描全能王 创建

监测项目	分析方法	仪器名称/型号	仪器编号	方法检出限
锰	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-89	原子吸收分光光度计 AGF型/GF-990	YQ-024	0.01 mg/L
铜	水质 铜、锌、铅、镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 （螯合萃取法）	原子吸收分光光度计 AFG 型/GF-990	YQ-024	1 μg/L
锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 7475-1987	原子吸收分光光度计 AFG型/GF-990	YQ-024	0.05 mg/L
铝	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 4.1	紫外可见分光光度计 UV-9600	YQ-009	0.008 mg/L
挥发酚	水质挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 （萃取分光光度法）	紫外可见分光光度计 752	YQ-008	0.0003 mg/L
阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB 7494-87	紫外可见分光光度计 752	YQ-008	0.05 mg/L
耗氧量	水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原碱性滴定法 HJ 1445-2026	滴定管 25ml	YQ-047	0.4mg/L
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 752	YQ-008	0.025 mg/L
硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	紫外可见分光光度计 752	YQ-008	0.003 mg/L
钠	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11904-1989	原子吸收分光光度计 AFG 型/GF990	YQ-024	0.01 mg/L

扫描全能王 创建

监测项目	分析方法	仪器名称/型号	仪器编号	方法检出限
总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2023 5.1	电热恒温培养箱 HPX-9052MBE 型	YQ-014	15 管法为 <2 MPN/L
菌落总数	水质 细菌总数的测定 平皿计数法 HJ 1000-2018	电热恒温培养箱 HPX-9052MBE 型	YQ-014	-
亚硝酸盐	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 12.1	紫外可见分光光度计 UV9600	YQ-009	0.001 mg/L
硝酸盐	水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行） HJ/T 346-2007	紫外可见分光光度计 752	YQ-008	0.08 mg/L
氰化物	地下水质分析方法 第52部分：氰化物的测定 吡啶-吡唑啉酮分光光度法 DZ/T0064.52-2021	紫外可见分光光度计 UV9600	YQ-009	0.002 mg/L
氟化物	水质 无机阴离子（F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}）HJ 84-2016	离子色谱仪 CIC-100	YQ-115	0.006 mg/L
碘化物	地下水中碘化物的测定 淀粉分光光度法 DZ/T 0064.56-2021	紫外可见分光光度计 752	YQ-008	0.025 mg/L
汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	非色散原子荧光光度计 PF6-2	YQ-023	0.04 μg/L
砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	非色散原子荧光光度计 PF6-2	YQ-023	0.3 μg/L

扫描全能王 创建

监测项目	分析方法	仪器名称/型号	仪器编号	方法检出限
硒	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	非色散原子荧光光度计 PF6-2	YQ-023	0.4 μg/L
镉	水质 铜、锌、铅、镉的测定 火焰原子吸收分光光度法（螯合萃取法） GB 7475-1987	原子吸收分光光度计 AGF 型/GF-990	YQ-024	0.001 mg/L
铬（六价）	生活饮用水标准检验方法第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 （13.1） 二苯碳酰二肼分光光度法	紫外可见分光光度计 752	YQ-008	0.004 mg/L
铅	水质 铜、锌、铅、镉的测定 火焰原子吸收分光光度法（螯合萃取法） GB 7475-1987	原子吸收分光光度计 AGF 型/GF-990	YQ-024	0.010 mg/L
三氯甲烷（氯仿）	生活饮用水标准检验方法 第10部分消毒副产物指标 4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010S	YQ-032	0.120 μg/L
四氯化碳	生活饮用水标准检验方法 第10部分消毒副产物指标 4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010S	YQ-032	0.130 μg/L
苯	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019	气相色谱仪 GC9310	YQ-029	2μg/L
甲苯	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019	气相色谱仪 GC9310	YQ-029	2μg/L
硼	水质 硼的测定姜黄素分光光度法 HJ/T 49-1999	紫外可见分光光度计 UV-9600	YQ-009	0.02 mg/L

扫描全能王 创建

监测项目	分析方法	仪器名称/型号	仪器编号	方法检出限
锑	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	非色散原子荧光光度计 PF6-2	YQ-023	0.2 μg/L
铍	地下水分析方法 第83部分：铜、锌、铅、镉、铍、和钴的测定 火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.83-2021	原子吸收分光光度计 AFG 型/GF-990	YQ-024	0.012 mg/L
钼	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 16.1	原子吸收分光光度计 AFG 型/GF990	YQ-024	5μg/L
二氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 第10部分消毒副产物指标 4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010S	YQ-032	0.173 μg/L
1,2-二氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 第10部分消毒副产物指标 4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010S	YQ-032	0.127 μg/L
1,1,1-三氯乙烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010S	YQ-032	1.4μg/L
1,1,2-三氯乙烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010S	YQ-032	1.5μg/L
1,2-二氯丙烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010S	YQ-032	1.2 μg/L
氯乙烯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010S	YQ-032	1.5 μg/L

扫描全能王 创建

监测项目		分析方法	仪器名称/型号	仪器编号	方法检出限
1,1-二氯乙烯		生活饮用水标准检验方法 第10部分消毒副产物指标 4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010S	YQ-032	0.241 μg/L
1,2-二氯乙烯	顺式-1,2-二氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第10部分消毒副产物指标 4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010S	YQ-032	0.275 μg/L
	反式-1,2-二氯乙烯				
三氯乙烯		水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010S	YQ-032	1.2 μg/L
四氯乙烯		生活饮用水标准检验方法 第10部分消毒副产物指标 4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010S	YQ-032	0.190 μg/L
氯苯		水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010S	YQ-032	1.0 μg/L
邻二氯苯		生活饮用水标准检验方法 第10部分消毒副产物指标 4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010S	YQ-032	0.076 μg/L
对二氯苯		生活饮用水标准检验方法 第10部分消毒副产物指标 4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010S	YQ-032	0.058 μg/L
乙苯		水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019	气相色谱仪 GC9310	YQ-029	2μg/L
二甲苯（总量）		水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019	气相色谱仪 GC9310	YQ-029	2μg/L
苯乙烯		水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019	气相色谱仪 GC9310	YQ-029	3μg/L

扫描全能王 创建

监测项目	分析方法	仪器名称/型号	仪器编号	方法检出限
萘	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010S	YQ-032	1.0 μg/L
蒽	水质多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	液相色谱仪 LCJ-100 双泵	YQ-022	0.004 μg/L
荧蒽	水质多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	液相色谱仪 LCJ-100 双泵	YQ-022	0.005 μg/L
苯并（b）荧蒽	水质多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	液相色谱仪 LCJ-100 双泵	YQ-022	0.004 μg/L
苯并（a）芘	水质多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	液相色谱仪 LCJ-100 双泵	YQ-022	0.004 μg/L
莠去津	生活饮用水标准检验方法第9部分:农药指标 GB/T 5750.9-2023 20.1	液相色谱仪 LCJ-100 双泵	YQ-022	0.0005 mg/L
铍	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 23.2	原子吸收分光光度计 AGF 型/GF-990	YQ-024	0.2μg/L
钡	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 19.1	原子吸收分光光度计 AGF 型/GF-990	YQ-024	10μg/L
钴	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 17.1	原子吸收分光光度计 AGP 型/GF-990	YQ-024	5μg/L

扫描全能王 创建

监测项目		分析方法	仪器名称/型号	仪器编号	方法检出限
银		生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 15.2	紫外可见分光光度计 752	YQ-008	0.005 mg/L
三溴甲烷		生活饮用水标准检验方法 第10部分消毒副产物指标 4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010S	YQ-032	0.251 μg/L
三氯苯	1,2,3-三氯苯	生活饮用水标准检验方法 第10部分消毒副产物指标 4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010S	YQ-032	0.075 μg/L
	1,2,4-三氯苯				0.070 μg/L
1,3,5-三氯苯		水质 氯苯类 化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011	气相色谱仪 3420A	YQ-030	0.11 μg/L
*总α放射性		生活饮用水标准检验方法 第13 部分:放射性指标 GB/T 5750.13-2023 4.1	低本底α/β测量仪	BSS061	0.02 Bq/L
*总β放射性		生活饮用水标准检验方法 第13 部分:放射性指标 GB/T 5750.13-2023 5.1	低本底α/β测量仪	BSS061	0.03 Bq/L
*铊		生活生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 铊（24.2 ）电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子体质谱仪	BSS072	0.1 μg/L
*2,4-二硝基甲苯		水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 液液萃取 HJ 716-2014	气相色谱质谱联用仪	BSS088	0.05 μg/L
*2,6-二硝基甲苯		水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 液液萃取 HJ 716-2014	气相色谱质谱联用仪	BSS088	0.05 μg/L

扫描全能王 创建

监测项目	分析方法	仪器名称/型号	仪器编号	方法检出限
*多联氯苯（总量）	水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ 715-2014（液液萃取）	气相色谱质谱联用仪	BSS088	0.0022 μg/L
*邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	生活生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录B	气相色谱质谱联用仪	BSS088	0.1 μg/L
*2,4,6-三氯酚	水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法 HJ 744-2015	气相色谱质谱联用仪	BSS088	0.1 μg/L
*五氯酚	水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 744-2015	气相色谱质谱联用仪	BSS088	0.1 μg/L
*六六六（总量）	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014（液液萃取 100ml）	气相色谱质谱联用仪	BSS088	0.089 μg/L
*γ-六六六（林丹）	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014（液液萃取 100ml）	气相色谱质谱联用仪	BSS088	0.025 μg/L
*滴滴涕（总量）	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014（液液萃取 100ml）	气相色谱质谱联用仪	BSS088	0.079 μg/L
*六氯苯	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014（液液萃取 100ml）	气相色谱质谱联用仪	BSS088	0.043 μg/L
*七氯	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014（液液萃取 100ml）	气相色谱质谱联用仪	BSS088	0.042 μg/L
*2,4-滴	生活生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 2,4-滴（16.1）液液萃取气相色谱法	气相色谱仪	BSS073	0.15 μg/L

扫描全能王 创建

监测项目	分析方法	仪器名称/型号	仪器编号	方法检出限
*克百威	生活生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 克百威（18.1）高效液相色谱法	液相色谱仪	BSS089	0.125 μg/L
*涕灭威	水质 涕灭威的测定固相萃取-液相色谱法 DB 37/T 4161-2020	液相色谱仪	BSS089	0.2 μg/L
*敌敌畏	水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 1189-2021	气相色谱质谱联用仪	BSS088	0.4 μg/L
*甲基对硫磷	水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 1189-2021	气相色谱质谱联用仪	BSS088	0.4 μg/L
*马拉硫磷	水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 1189-2021	气相色谱质谱联用仪	BSS088	0.5 μg/L
*乐果	水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 1189-2021	气相色谱质谱联用仪	BSS088	0.4 μg/L
*毒死蜱	水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 1189-2021	气相色谱质谱联用仪	BSS088	0.4 μg/L
*百菌清	水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱—质谱法 液液萃取 HJ 753-2015	气相色谱质谱联用仪	FX028	0.005 μg/L
*草甘膦	生活生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 草甘膦（21.1）高效液相色谱法	液相色谱仪	BSS089	0.025 mg/L
注：*项目为委托检测，受托检测单位为:青岛博拉沃检测技术有限公司，检测报告编号为：202606W00939。				

扫描全能王 创建

四、监测结果

表2 地下水监测结果

样品编号	监测项目	监测结果	单位	限值
S260626V02	色度	5	度	15
	臭和味	无任何臭和味	无量纲	无异臭、异味
	浑浊度	2.8	NTU	3
	肉眼可见物	无肉眼可见物	无量纲	无
	pH 值	7.2	无量纲	6.5-8.5
	总硬度	170	mg/L	450
	溶解性总固体	379	mg/L	1000
	硫酸盐	33.4	mg/L	250
	氯化物	15.0	mg/L	250
	铁	0.03L	mg/L	0.3
	锰	0.01	mg/L	0.10
	铜	0.001L	mg/L	1.0
	锌	0.05L	mg/L	1.0
	铝	0.008L	mg/L	0.20
	挥发酚	0.0003L	mg/L	0.002
	阴离子表面活性剂	0.05L	mg/L	0.3
	耗氧量	1.8	mg/L	3.0
	氨氮	0.346	mg/L	0.50
	硫化物	0.003L	mg/L	0.02
	钠	103.29	mg/L	200
	总大肠菌群	2L	MPN/100mL	3.0
	菌落总数	40	CFU/mL	100
	亚硝酸盐	0.001L	mg/L	1.0

扫描全能王 创建

样品编号	监测项目		监测结果	单位	限值
	硝酸盐		0.08L	mg/L	20.0
	氰化物		0.002L	mg/L	0.05
	氟化物		0.422	mg/L	1.0
	碘化物		0.025L	mg/L	0.08
	汞		0.00004L	mg/L	0.001
	砷		0.0003L	mg/L	0.01
	硒		0.0004L	mg/L	0.01
	镉		0.001L	mg/L	0.005
	铬（六价）		0.004L	mg/L	0.05
	铅		0.010L	mg/L	0.01
	三氯甲烷（氯仿）		0.120L	μg/L	60
	四氯化碳		0.00013L	mg/L	0.002
	苯		2L	μg/L	10.0
	甲苯		2L	μg/L	700
	硼		0.02L	mg/L	0.50
	锑		0.0002L	mg/L	0.005
	镍		0.012L	mg/L	0.02
	钼		0.005L	mg/L	0.07
	二氯甲烷		0.173L	μg/L	20
	1,2-二氯乙烷		0.127L	μg/L	30
	1,1,1-三氯乙烷		1.4L	μg/L	2000
	1,1,2-三氯乙烷		1.5L	μg/L	5.0
	1,2-二氯丙烷		1.2L	μg/L	5.0
	氯乙烯		1.5L	μg/L	5.0
	1,1-二氯乙烯		0.241L	μg/L	30.0
	1,2-二氯	顺式-1,2-二氯乙烯	0.275L	μg/L	50.0

扫描全能王 创建

样品编号	监测项目		监测结果	单位	限值
	乙烯	反式-1,2-二氯乙烯	0.275L		50.0
	三氯乙烯		1.2L	μg/L	70.0
	四氯乙烯		0.190L	μg/L	40.0
	氯苯		1.0L	μg/L	300
	邻二氯苯		0.076L	μg/L	1000
	对二氯苯		0.058L	μg/L	300
	乙苯		2L	μg/L	300
	二甲苯（总量）		2L	μg/L	500
	苯乙烯		3L	μg/L	20.0
	萘		1.0L	μg/L	100
	蒽		0.004L	μg/L	1800
	荧蒽		0.005L	μg/L	240
	苯并（b）荧蒽		0.004L	μg/L	4.0
	苯并（a）芘		0.004L	μg/L	0.01
	茚去津		0.5L	μg/L	2.0
	铍		0.0002L	mg/L	0.002
	钡		0.010L	mg/L	0.70
	钴		0.005L	mg/L	0.05
	银		0.005L	mg/L	0.05
	三溴甲烷		0.251L	μg/L	100
	三氯苯	1,2,3-三氯苯	0.075L	μg/L	20.0
		1,2,4-三氯苯	0.070L		
		1,3,5-三氯苯	0.11L		
	*总α放射性		0.093	Bq/L	0.5
	*总β放射性		0.155	Bq/L	1.0
	*铊		0.00001L	mg/L	0.0001

扫描全能王 创建

样品编号	监测项目	监测结果	单位	限值
	*2,4-二硝基甲苯	0.05L	μg/L	5.0
	*2,6-二硝基甲苯	0.05L	μg/L	5.0
	*多联氯苯（总量）	0.0022L	μg/L	0.50
	*邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	0.1L	μg/L	8.0
	*2,4,6-三氯酚	0.1L	μg/L	200
	*五氯酚	0.1L	μg/L	9.0
	*2,4-滴	0.15L	μg/L	30.0
	*克百威	0.125L	μg/L	7.00
	*涕灭威	0.2L	μg/L	3.00
	*敌敌畏	0.4L	μg/L	1.00
	*甲基对硫磷	0.4L	μg/L	20.0
	*马拉硫磷	0.5L	μg/L	250
	*乐果	0.4L	μg/L	80.0
	*毒死蜱	0.4L	μg/L	30.0
	*百菌清	0.005L	μg/L	10.0
	*草甘膦	25L	μg/L	700
	*γ-六六六（林丹）	0.025L	μg/L	2.00
	*六六六（总量）	0.089L	μg/L	5.00
	*六氯苯	0.043L	μg/L	1.00
	*滴滴涕（总量）	0.079L	μg/L	1.00
	*七氯	0.042L	μg/L	0.40

注：1.限值依据《地下水质量标准》（GBT 14848-2017）表2；
2.监测值后面的“L”、表示此监测项目监测结果为“未检出”。

结束

编制人：[illegible] 审核人：[illegible] 签发人：[illegible]

检验检测专用章（盖章处）

扫描全能王 创建